ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГАЗОВЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ", Место нахождения: 107023, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ СЕМЁНОВСКАЯ, Д. 9, СТР. 9 , Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, г Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр.9, ОГРН: 1167746083306, Номер телефона: +7 9660275338, Адрес электронной почты: proges@inbox.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛОГИНОВА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА

заявляет, что Система охранной сигнализации «СОС-95

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГАЗОВЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ", Место нахождения: 107023, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ СЕМЁНОВСКАЯ, Д. 9, СТР. 9 , Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: РОССИЯ, г Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр.9
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 26.30.50-002-27128047-2020 «Система охранной сигнализации «СОС-95»
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8531103000
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 8185/1225 выдан 09.12.2025 испытательной лабораторией "ООО «Многофункциональный центр стандартизации» "; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.007.0-75, Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р 50009-2000, Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний, разделы 4 и 5; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ EN 50130-4-2017, Системы сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу продукции. Требования к помехоустойчивости компонентов систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации, разделы 7 - 13;

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.12.2030 **включительно**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ • ОГРН 1167746083306 • г.МОСКВА • «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГАЗОВЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

М.П.

ЛОГИНОВА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА

(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.57821/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.12.2025

Общество с ограниченной ответственностью

«Малое научно-производственное предприятие «Сатурн»

ОКПД2 26.30.50
ТН ВЭД 8531 10 300 0

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «МНПП «Сатурн»

_____ Н.П. Яловенко

СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«СОС-95»

Технические условия

ТУ 26.30.50-002-27128047-2020

(взамен ТУ 4372-007-00710001-96)

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЛОГИНОВА Ю.К.

2020 г.

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. Инв.№ | Подп. и дата | Инв.№

Настоящие технические условия распространяются на систему охранной сигнализации «СОС-95» (в дальнейшем – система СОС-95), предназначенную для обнаружения проникновения на охраняемые объекты, подачи сигнала аварии, контроля и санкционирования доступа, двухсторонней переговорной связи на объектах, получения информации о состоянии и значении контролируемых параметров технологического оборудования, оповещения и управления эвакуацией в случае аварий, сбора, обработки, хранения, передачи, информации и извещений от ряда рассредоточенных объектов по каналам связи, визуального представления в заданном виде потребителю информации и документирования результатов о работе системы, а также для дистанционного управления работой электротехнических устройств на объектах.

Система СОС-95 относятся к типу многокомпонентных систем большой информационной емкости и информативности без резервирования с единым цифровым интерфейсом информационно-питающей линии (в дальнейшем — ИПЛ) или унифицированным интерфейсом Ethernet уровня 10Base-T и с возможностью применения средств вычислительной техники и выводом информации на пункт централизованного наблюдения. Передача всех извещений, а также голосовая связь в системе осуществляется в дискретной (цифровой) форме.

Область применения системы СОС-95 – охранная и аварийная сигнализация, контроль доступа, голосовая связь на различных промышленных объектах и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Система СОС-95 проектируется и комплектуется в соответствии с заявкой или техническим заданием заказчика (потребителя). Установка системы на месте эксплуатации осуществляется в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией на компоненты.

В состав системы СОС-95 входят следующие компоненты:

- извещатели охранные радиоволновые объемные ОПД;
- указатели УИР, УИР-Р;
- концентраторы ККД, ККД-С, КТД;
- блоки считывания кода БСК;
- блоки экстренной связи БЭС, БЭВС;
- контроллеры БКД-Е, БКД-М, БКД-МЕ, БКД-DIN, БКД-UPS, БКД-ПК-RF.2, БКД-Р.
- блоки питания БПС;
- усилители сигнала УСЛ-П, УСЛ-А;
- блоки передачи данных БПД-RS, БПДД-RS-DIN, БПДД-Е-01;
- блоки управляющие БИУ-Ф, БИУ-Р, БИУ-DIN;
- терминаторы Т50, Т-120;
- тройник;
- блок диагностики БД;
- автоматизированное рабочее место оператора АРМО.

Извещатель охранный радиоволновый объемный ОПД (в дальнейшем – извещатель ОПД) предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое помещение по двум независимым каналам и формирования тревожного извещения по информационно-питающей линии системы СОС-95 при нормированном возмущении поля электромагнитных волн СВЧ диапазона в его зоне обнаружения.

Концентратор ККД предназначен для приема извещений от извещателей, подключенных к шлейфам сигнализации, от выходных устройств типа «сухие» контакты, обеспечения электропитанием активных извещателей, преобразования сигналов и дальнейшей передаче извещений контроллеру по информационно-питающей линии. К шлейфам сигнализации ККД подключаются извещатели как пассивного типа, не потребляющие ток от шлейфа сигнализации, так и активного типа, потребляющие ток от шлейфа ККД. В режиме УИР к ККД подключается один указатель УИР. В системе СОС-95 используются серийно изготавливаемые извещатели, работа которых основана на различных физических